eurofins | IPROMA

INFORME DE ENSAYO

Nº DE REFERENCIA: 318513 / 2026

DATOS DEL CLIENTE	**AGUAS DEL HUESNA** **Avda de la Innovación, s/n Edificio Renta Sevilla pl. 11 41020 SEVILLA NIF B41632266**
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA	
Identificación de la muestra (**)	**AH-VILLANUEVA-ETAP LAS CHIMENEAS-T006**
Tipo de muestra (**)	**Agua de Consumo (RD 3/2023 ETAP)**
Remitido por	**AGUAS DEL HUESNA**
Fecha entrada	**16/09/2026 - 06:30**
Fecha inicio / finalización	**16/09/2026 - 21/09/2026**
Cantidad y Envases	**2100ml, 1PET, 1PET(HNO3)**
DATOS DE TOMA DE MUESTRA (**)	
Población	**VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS (SEVILLA)**
Fecha toma	**15/09/2026**

RESULTADOS RADIACTIVIDAD

PARAMETRO	METODO	LD	RD 3/2023 ETAP	RESULTADO	UNIDADES	
Radiactividad α Total	CPROP/001-a	0,02 Bq/L	0,1 Bq/L	**<0,02**	Bq/L	(1)
Radiactividad β Resto	CPROP/001-a	0,02 Bq/L	1 Bq/L	**<0,02**	Bq/L	(1)
Dosis indicativa estimada	EST/001-a	0,10 mSv/año	0,10 mSv/año	**≤0,10**	mSv/año	(1)

Ensayos validados por: Estibaliz Lecertua Corres (Jefe sección Físico-Químico)

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL LABORATORIO

LD: Límite de detección

Emitido en Castellón a 21 de Septiembre de 2026

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.
(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC
La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.
Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.
El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.
Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.
(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN

Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. CIF B12227492 || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLON, Tel.: 964 251 073, Fax.: 964 210 476 || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/